

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099, т.222-19-52, факс 223-86-39, E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Заельцовскому району города Новосибирска

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области,

ул. Вавилова, 1а, г. Новосибирск, 630082, т. 225-05-30, ф. 225-14-55

Акт № 10
обследования

"16" февраля 2015 г.

г. Новосибирск
(город, село, поселок)

09 ч. 00 мин.

Государственным инспектором Заельцовского района г. Новосибирска по пожарному надзору
Телепневой Ольгой Александровной

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 13 ч. 00 мин. "15" 02 2015 г. по 16 ч. 30 мин. "15" 02 2015 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в здании(-ях),
в помещении(-ях), и сооружениях
нужное подчеркнуть)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Новосибирска «Детская школа искусств № 17»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу:

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 116, 1-й этаж

при обследовании совместно с

директором Мельниковой Татьяной Витальевной

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца
собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Помещения площадью 214,5 кв.м расположены на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома.
Помещения находятся в оперативном управлении (свидетельство о государственной
регистрации права от 25.07.2014г. № 54 АЕ 536183). Отопление водяное централизованное,
вентиляция естественная и принудительная, электроснабжение централизованное. Стены
кирпичные, перекрытия железобетонные (II-я степень огнестойкости). Класс функциональной
пожарной опасности помещения Ф 4.1. В помещениях смонтирована автоматическая
установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре 2-го типа. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, прошло специальную
подготовку по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в
организации, имеющей соответствующую лицензию (удостоверение № 1177 от 20.11.2013 г.)
функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в
плане.

2) В ходе обследования установлено:

Нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности в помещениях
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Новосибирска «Детская школа искусств № 17» не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен:

Шаньшина М.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
или иного должностного лица организации; фамилия,
инициалы индивидуального предпринимателя, их
законных представителей, а также лиц,
присутствовавших при проведении обследования)

"16" "02" 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Шаньшина М.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
организации, фамилия, инициалы индивидуального
предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Состояние помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Новосибирска «Детская школа искусств № 17»,
расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 116, 1-й этаж соответствует
противопожарным нормам и требованиям.

"16" "02" 2015 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Заельцовского района г.Новосибирска
по пожарному надзору Телепнева Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"16" "02" 2015 г.

(подпись)

(подпись)

