



**МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии (сертификата)
требований пожарной безопасности**

«21» июля 2010 г.

№ 33

ОГПН по Заельцовскому району УГПН ГУ МЧС России по НСО
(наименование органа управления или подразделения ГПС)

21.07.2010 г. Проведена проверка объектов и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности объектов соискателя лицензии (сертификата) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №17».

Расположенных г. Новосибирск, ул. Линейная, 51, школа искусств.

Установлено, что состояние объектов (помещений, имущества и т. п.) соискателя лицензии и оснащенность средствами автоматической пожарной сигнализации не соответствует противопожарным нормам и требованиям и не позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении деятельности: Образовательная деятельность (учреждения муниципальные, государственные и не государственные) в сфере дополнительного образования детей (художественные, музыкальные школы, школы искусств).

Настоящее заключение выдано для представления в: Департаменте образования Новосибирской области и действует в течение шести месяцев с момента его подписания.

Инспектор

О.А. Телепнева

ВрИО начальника ОГПН

О.В. Парахневич

исх. № 2049-3-8-16

вход. № 1334

исполнитель: Телепнева О.А.

от: 21.07.2010

от: 06.07.2010

2269266



Примечание:

1. Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (п.п. 96, 98 ППБ 01-03 в РФ);

Инспектор



О.А. Телепнева

ВрИО начальника ОГПН



О.В. Парахневич